



Jan TE
Włoszczowa, dn.26.06.2017r.

DECYZJA

Na podstawie art. 1 pkt. 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity – Dz. U. z 2015r. poz. 1412 z późniejszymi zmianami), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 7 stycznia 2016r., poz. 23 z późniejszymi zmianami),
§ 3 ust 1 pkt 1, § 3 ust. 2 i 3 §4 ust. 2 , § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989)

oraz sprawozdania z badań wody nr 286/PBHŚ/S/2017 pobranej w dniu 23.06.2016r. z wodociągu Kuczków

Stwierdzam:

- **Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Kuczków i zezwalam na uruchomienie wodociągu Kuczków pod warunkiem stałego chlorowania wody i prowadzenia kontroli zawartości chloru, która nie może przekraczać 0,3mg/l Cl₂.**

UZASADNIENIE

Sprawozdanie z badania wody Nr 286/PBHŚ/S/2017 pobranej w dniu 23.06.2017r. z wodociągu Kuczków (punkt poboru : Kuczków -ujęcie wody - studnia), w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykazało, że w zakresie mikrobiologicznym woda spełnia wymagania zawarte w § 3 ust 1 pkt 1, § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) przy zawartości chloru 0,1mg/l Cl₂. Wielokrotnie przeprowadzane próby chlorowania wody nie przynosiły oczekiwanej likwidacji zanieczyszczenia mikrobiologicznego.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie **zezwala na uruchomienie wodociągu Kuczków pod warunkiem stałego chlorowania wody i prowadzenia kontroli zawartości chloru, która nie może przekraczać 0,3mg/l Cl₂.**

POUCZENIE:

Od decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie przysługuje odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce za pośrednictwem Państwowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie, ul. Sobieskiego 38, 29-100 Włoszczowa w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu we

Włoszczowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna, prawomocna i wykonalna.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
Inspektor Sanitarny
we Włoszczowie

Grzegorz Traszczak

Otrzymują:

1. Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Wiejska 55,
29-100 Włoszczowa

Otrzymują do wiadomości:

1. Wójt Gminy Secemin ul. Struga 2, 29-145 Secemin
2. A/a.